

資料8 必要諸室リストおよび電気・機械要求性能表

室名	基本情報			電気・機械設備の要件																			備考					
	1室面積 (㎡)	室数	合計面積 (㎡)	電灯 照度 (lx)	コンセ ント	LAN				OA フロ ア	イン ター ホン	電話		TV 受信 設備	館内 放送	非常 放送	映像 音響	緊急 呼出	監視 カメラ	機械 警備	給水	給湯		ガス	空調(※)			
						教育系		校務系				外線	内線												冷房	暖房		
						有線	無線	有線	無線																			
普通教室	普通教室	64	6	384	500以上	6ヶ所以上	○	○					○	○	○	○							○	○	手洗い(2室共通)流し、洗濯機置場、冷蔵庫置場、安全装置付きIHヒーター(知的障害対応教室のみ)			
	特別支援学級	48	2	96	500以上	6ヶ所以上	○	○					○	○	○	○					○			○		○		
特別教室	理科室	96	1	96	750以上	6ヶ所以上	○	○					○	○	○	○							○	○	コンセント数量は実習台を含まない			
	理科準備室	32	1	32	300以上	2ヶ所以上	○							○	○								○	○				
	音楽室	96	1	96	500以上	6ヶ所以上	○	○					○	○	○	○	○						○	○	AMP、CD、DVD、マイク壁掛けスピーカー等を設置			
	音楽準備室	32	1	32	300以上	4ヶ所以上	○								○	○								○	○			
	美術室兼家庭科室(被服)	64	1	64	750以上	6ヶ所以上	○	○					○	○	○	○								○	○	コンセント数量は実習台を含まない 室外の近傍に流し台		
	美術準備室	32	1	32	300以上	2ヶ所以上	○								○	○								○	○			
	家庭科準備室(被服)	32	1	32	300以上	2ヶ所以上	○								○	○								○	○			
	図書館	160	1	160	500以上	9ヶ所以上	○	○					○		○	○								○	○			
多目的室	64	1	64	500以上	6ヶ所以上	○	○					○	○	○	○								○	○				
管理諸室	職員室(休憩室含む)	128	1	128	750以上	6ヶ所以上	○	○	○	○		○	○	○	○			表示					○	○	コンセント数量はフロアコンセント等を含まない 各設備主装置 IHヒーター			
	校長室	32	1	32	500以上	4ヶ所以上	○		○	○		○	○	○	○									○	○	洗面台		
	会議室	24	1	24	500以上	4ヶ所以上	○	○					○		○										○	○		
	事務室	32	1	32	750以上	6ヶ所以上	○		○	○	親機	○	○	○	○			表示	表示					○	○	コンセント数量はフロアコンセント等を含まない		
	保健室	64	1	64	500以上	6ヶ所以上	○						○	○	○	○								○	○	シャワー、洗濯機置場、冷蔵庫置場、足洗い(外部)、IHヒーター		
	相談室	16	1	16	500以上	2ヶ所以上	○						○		○										○	○	保護者待合室エアコン設置	
	教育支援室	40	1	40	500以上	2ヶ所以上	○						○		○										○	○	保護者待合室エアコン設置	
	放送室	16	1	16	500以上	4ヶ所以上	○			○			○	○	○											○	○	
	印刷室	16	1	16	300以上	10ヶ所以上	○			○			○	○	○											○	○	コンセント数量はフロアコンセント等を含まない
	教材庫	16	2	32	300以上	1ヶ所以上									○	○												
	職員更衣室(男女別)	16	2	32	200以上	2ヶ所以上									○	○								○		洗面台		
	生徒更衣室(男女別)	24	2	48	200以上	3ヶ所以上									○	○												
	生徒会室	24	1	24	500以上	2ヶ所以上									○	○									○	○		
	PTA室兼学校運営協議会室	24	1	24	500以上	6ヶ所以上	○	○					○		○	○									○	○		
倉庫	24	1	24	200以上	1ヶ所以上									○	○													
共用部	昇降口	適宜	1	適宜	300以上	適宜								○	○								○	○	昇降口屋外に水栓(手洗い用流し3口、足洗い用流し1口)			
	来客玄関	適宜	1	適宜	300以上	適宜					○			○	○													
	配膳室(各階)	適宜	3	適宜	500以上	4ヶ所以上								○	○									○		流し台、スロップシンク、手洗い		
	生徒用トイレ	適宜	適宜	適宜	200以上	適宜								○	○									○		人感センサー 洗面台、スロップシンク		
	職員・来客用トイレ	適宜	1	適宜	200以上	適宜								○	○									○		人感センサー 洗面台、スロップシンク		
	バリアフリートイレ	適宜	適宜	適宜	200以上	適宜								○	○									○		人感センサー 洗面台、オストメイト、ベビーベッド、ベビーチェア設置		
	廊下	適宜	適宜	適宜	150以上	適宜								○	○											手洗い		
	階段	適宜	適宜	適宜	150以上	適宜								○	○													
	渡り廊下	適宜	適宜	適宜	150以上										○	○												
	エレベーター	適宜	1	適宜	—										○	○												
電気・機械室	適宜	適宜	適宜	200以上	適宜									○	○													
その他	ごみ置場	適宜	1	適宜	—																		○		近傍に水栓(清掃用)			
	スロープ	適宜	適宜	適宜	—																							
	駐輪場	適宜	適宜	適宜	3以上																					生徒用自転車150台以上		

注)表中の△は空配管を示す

(※)環境負荷に配慮した計画の提案を期待する